

Préfecture de la Nièvre
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de la Nièvre
Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Bulletin édité le 11 septembre 2026

Unité de gestion: SIAEP IMPHY- SAUVIGNY LES BOIS

Exploitant: SIAEP IMPHY-SAUVIGNY LES BOIS

Date prélèvement et mesures de terrain : 04 août 2026 à 09h29

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation :

SAUVIGNY LES BOIS - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'analyse : A

Nom du point de surveillance BOURG SAUVIGNY - SAUVIGNY-LES-BOIS

Localisation exacte du prélèvement : MAIRIE - ROBINET SANITAIRE

UGE 0185

Code du point de surveillance: 0000000109

Code installation: 000080

Numéro de prélèvement: 00087309

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

05800087309			Références de qualité		Limites de qualités	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	23,6	°C		25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,0	unité pH	6,5	9		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,51	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,59	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES							
Aspect (qualitatif)	0	mg(Pt)/L		15			
Coloration	<5						
Couleur (qualitatif)	0						
Odeur (qualitatif)	0						
Saveur (qualitatif)	0						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU		2			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
pH	7,39	unité pH	6,5	9			
Titre alcalimétrique complet	22,16	°f					
Titre hydrotimétrique	20,30	°f					
MINERALISATION							
Chlorures	8,80	mg/L	200	250			
Conductivité à 25°C	419	µS/cm		1 100			
Sulfates	2,80	mg/L		250			
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES							
Carbone organique total	0,3	mg(C)/L		2			
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L		0,1		1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,09	mg/L					
Nitrates (en NO3)	4,50	mg/L					50
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L					0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES							
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL		0		0	
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)					
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)					0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)					0
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
Bromoforme	1,50	µg/L				100	
Chlorodibromométhane	3,50	µg/L				100	
Chloroforme	1,7	µg/L				100	
Dichloromonobromométhane	2,40	µg/L				100	
Trihalométhanés (4 substances)	9,10	µg/L				100	